

PREGUNTAS

“Mejoramiento calzadas calle Orompello, comuna de Los Ángeles”.

SET DE PREGUNTAS 1

1.- En el cuadro de cotización, no aparecen cantidades de obra. Favor de enviarlas para cotizar y competir en igualdad de condiciones con los demás oferentes.

R1. Cantidad de obra 7 m de calzada a recarpetear, se debe bachear 1m de berma al costado derecho (lado norte), hasta acceso a Villa la Montaña.

2.- En el mismo cuadro solo aparece bacheo superficial y profundo, pero según entiendo en la descripción se solicita un recarpeteo sobre el mejoramiento de baches. Si existe recarpeteo favor de incluir en el cuadro de oferta e indicar la cantidad de obra asociada.

R2. Si es recarpeteo y se incluye en cuadro de obra adjunto.

3.- El monto asociado tiene un máximo de \$150 MM. ¿Cómo proceder respecto a la oferta si el monto ofertado es superior al permitido, con respecto a la cantidad de obra que ustedes nos enviarán?

R3. El monto es de 350 Millones y debe considerar bacheos de paraderos (2) y viraje a Villa Jardines de Rucalhue.

VER DOCUMENTO DENOMINADO ACLARACIÓN, ANEXO N° 4 NUEVO, UBICACIÓN OBRA A REALIZAR.

SET DE PREGUNTAS 2

1.- Confirmar que el espesor de mezcla asfáltica se mantiene en 6 cm.

R1.- Se mantiene espesor de mezcla asfáltica de 6 cm.

2.- Favor indicar m2 adicionales por concepto de bahía de paradero y pista de viraje.

R2.- Aproximado 180 m2.

3.- Favor indicar el color y tipo de pintura requerida para la demarcación y las medidas (ancho de línea)

R3.- Pintura termoplástica ancho de línea 12 cm, según demarcaciones capítulo 3 conaset.

4.- En el caso de la berma que se debe generar, se considera preparar la superficie con el material granular existente?? O se requiere generar una superficie con material de aporte nuevo (base estabilizada).

R4. Dependiendo de la existencia o no de material, en el caso de no existir se deben generar superficie con material de aporte nuevo.

5.- Para efectos de corte vial, es posible generar el corte completo de 1 pista (en la extensión de 2,5 km), considerando que se trabajará con señalero permanente?

R5.- Según lo que indique la dirección de tránsito a la solicitud.

6.- Obra requiere pago de permisos Municipales?

R6.- No



Mirna Bermedo Escobar
Secretaría Ejecutiva
Asociación de Municipios Biobío Centro



Marco Fernández Ramírez
INGENIERO CIVIL 3Z
Profesional de SECPLAN
Municipalidad de Los Ángeles

Los Ángeles, 23 de Marzo del 2020